# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
**(обязательная сертификация)**

№ C-RU.ПБ37.В.00679 (номер сертификата соответствия) ТР 0652224 (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение заявителя): ЗАО "профайн РУС". Адрес: 115419 Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8. ОГРН: 1027739332961. Телефон (495) 232 93 30, факс (495) 232 93 31.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение изготовителя продукции): ЗАО "профайн РУС". Адрес: 115419 Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8. ОГРН: 1027739332961. Телефон (495) 232 93 30, факс (495) 232 93 31.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КБЕ" ("КВЕ") (окрашенные в массе, ламинированные), выпускаемые по ГОСТ 30673-99. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 22 4700

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3916 20 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**: Отчет об испытаниях № 1634/РС от 12.12.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0661-АОП от 22.06.2011 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)): Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.12.2011 по 15.12.2016

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов М.П. ТРПБ.RU.ПБ37

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.Б. Смирнов